

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

типоисполнений шкафов комплектных распределительных устройств  
типа КРУРН-6-УХЛ5

Шкафы типа КРУРН-6А-УХЛ предназначены для распределения электрической энергии напряжением К кВ частоты 50 Гц, для защиты сетей и управлением подземными токоприемниками железорудных и угольных шахт не опасных по газу и пыли.

### СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

К	- комплектное
Р	- распределительное
У	- устройство
РН	- руднично нормальное исполнение
6	- номинальное напряжение, кВ
В1-Г; В2-Г; В1-0; В2-0	- вводные шкафы для группового и одиночного КРУ соответственно
С1-Г; С2-Г; С1-0; С2-0	- секционные шкафы для группового и одиночного КРУ соответственно
01-Г, 02-Г, 01-0, 02-0	- шкафы отходящих присоединений для группового и одиночного КРУ соответственно с направленной защитой от однофазных замыканий на землю
03-Г, 04-Г, 03-0, 04-0	- шкафы отходящих присоединений для группового и одиночного КРУ соответственно с токовой защитой от однофазных замыканий на землю
50, 100, 160, 200, 315, 400, 630	- номинальный ток, А
Д	- с пультом дистанционного управления
0	- без пульта дистанционного управления
УХЛ5	- климатическое исполнение и категория размещения
Габаритные размеры	- 1400*800*1770

Масса от 775 до 865 кг в зависимости от исполнения

Номенклатура шкафов по типу исполнения приведена в таблице:

Типоисполнение шкафов	Номинальный ток, А						
	50	100	160	200	315	400	630
<b>Для группового КРУ</b>							
КРУРН – 6 – 01-Г-XXX-Д-УХЛ15	+	+	+	+	+	+	-
КРУРН – 6 – 02-Г-XXX-Д-УХЛ15	+	+	+	+	+	+	-
КРУРН – 6 – 03-Г-XXX-Д-УХЛ15	+	+	+	+	+	+	-
КРУРН – 6 – 04-Г-XXX-Д-УХЛ15	+	+	+	+	+	+	-
КРУРН – 6 – В1-Г-XXX-Д-УХЛ15	-	-	-	-	+	+	-
КРУРН – 6 – С1-Г-XXX-Д-УХЛ15	-	-	-	-	+	+	-
КРУРН – 6 – В2-Г-XXX-Д-УХЛ15	-	-	-	-	-	-	+
КРУРН – 6 – С2-Г-XXX-Д-УХЛ15	-	-	-	-	-	-	+
<b>Для одиночного КРУ</b>							
КРУРН – 6 – 01--XXX-Д-УХЛ15	+	+	+	+	+	+	-
КРУРН – 6 – 02--XXX-Д-УХЛ15	+	+	+	+	+	+	-
КРУРН – 6 – 03--XXX-Д-УХЛ15	+	+	+	+	+	+	-
КРУРН – 6 – 04--XXX-Д-УХЛ15	+	+	+	+	+	+	-
КРУРН – 6 – В1--XXX-Д-УХЛ15	-	-	-	-	+	+	-
КРУРН – 6 – С1--XXX-Д-УХЛ15	-	-	-	-	+	+	-
КРУРН – 6 – В2--XXX-Д-УХЛ15	-	-	-	-	-	-	+
КРУРН – 6 – С2--XXX-Д-УХЛ15	-	-	-	-	-	-	+
<b>Для группового КРУ</b>							
КРУРН – 6 – 01-Г-XXX-Д-УХЛ15	+	+	+	+	+	+	-
КРУРН – 6 – 02-Г-XXX-Д-УХЛ15	+	+	+	+	+	+	-
КРУРН – 6 – 03-Г-XXX-Д-УХЛ15	+	+	+	+	+	+	-
КРУРН – 6 – 04-Г-XXX-Д-УХЛ15	+	+	+	+	+	+	-
КРУРН – 6 – В1-Г-XXX-Д-УХЛ15	-	-	-	-	+	+	-
КРУРН – 6 – С1-Г-XXX-Д-УХЛ15	-	-	-	-	+	+	-
КРУРН – 6 – В2-Г-XXX-Д-УХЛ15	-	-	-	-	-	-	+
КРУРН – 6 – С2-Г-XXX-Д-УХЛ15	-	-	-	-	-	-	+
<b>Для одиночного КРУ</b>							
КРУРН – 6 – 01--XXX-Д-УХЛ15	+	+	+	+	+	+	-
КРУРН – 6 – 02--XXX-Д-УХЛ15	+	+	+	+	+	+	-
КРУРН – 6 – 03--XXX-Д-УХЛ15	+	+	+	+	+	+	-
КРУРН – 6 – 04--XXX-Д-УХЛ15	+	+	+	+	+	+	-
КРУРН – 6 – В1--XXX-Д-УХЛ15	-	-	-	-	+	+	-
КРУРН – 6 – С1--XXX-Д-УХЛ15	-	-	-	-	+	+	-
КРУРН – 6 – В2--XXX-Д-УХЛ15	-	-	-	-	-	-	+
КРУРН – 6 – С2--XXX-Д-УХЛ15	-	-	-	-	-	-	-

**ПРИМЕЧАНИЕ:** (+) – шкафы изготавливаются; (-) – шкафы не изготавливаются

### **Формулировка заказа**

При заказе необходимо указать наименование шкафа, шифр типоразмера по назначению и номинальному току, наличие пульта дистанционного управления.

В заказе необходимо указать тип Вакуумного выключателя или контактора.

В заказе необходимо указать тип (марку) устройства релейной защиты.

Пример заказа вводного шкафа для комплекта КРУ на ток 315 А, с пультом дистанционного управления:

КРУРН-6-В1-Г-315-Д-УХЛ5

ТУ У 27.1-32236309-008:2013

Исп. \_\_\_\_\_

Контакт тел \_\_\_\_\_